

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

620075, г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, 84 т.(343)312-44-09 ф.(343)312-44-08 E-mail: gu@mchs96..ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Туринского городского округа,  
Слободо - Туринского муниципального района

(наименование органа государственного надзора)

623930, Свердловская область, с. Туринская Слобода, ул. Северная, 30 А, тел. (343) 61 2-11-26,  
E-mail: tond-Turinsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 24/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  
«Ницинский детский сад «Колосок»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору Сабурова А.С. Отдел надзорной деятельности и ПР № 24  
Туринского городского округа, Слободо -  
Туринского муниципального района  
управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Свердловской  
области

(наименование органа ГПН)

от « 07 » апреля 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.  
« 13 » апреля 2021 г. по 11 ч 00 мин. « 05 » мая 2021

проведена проверка

Старший инспектор ОНД и ПР по Туринскому ГО и Слободо-Туринскому МР УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Свердловской области капитан внутренней службы Кайгородова Нина Ивановна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  
«Ницинский детский сад «Колосок» с.Ницинское, ул.Советская, 27

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей Каримовой Э.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В тамбуре первого этажа при выходе из помещения сторожа, в театральной комнате, а так же в коридоре перед входом в пищеблок отсутствуют рассеиватели на 5 светильниках.	п.35 п/п. «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479.	15.11.2021г.	
2.	В здании детского сада отсутствует эвакуационное освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479	15.11.2021г.	
3.	Отсутствуют двери на левую и правую лестничную клетку 1-го и 2 этажа в количестве 8 дверей и приспособления для самозакрывания, а так же уплотнения в притворах.	п.16 п/п «д» п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479	15.11.2021г.	

4.	На эвакуационном выходе из русской комнаты размещены коробки.	п.16 п/п «ж» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479	15.11.2021г.	
5.	Огнетушители № 6,7,3,8,19 в помещениях детского сада расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя	п.409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479	15.11.2021г.	
6.	Из помещения сторожа на первом этаже двери эвакуационного выхода не обеспечены возможность их свободного открывания изнутри без ключа (двери закрыты на замок снаружи),	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479	15.11.2021г.	
7.	Для подключения насоса в подвальном помещении используется удлинитель.	п. 35 п/п. «д» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479.	15.11.2021г.	

8.	Используются нестандартный электрический электронагревательный прибор для обогрева помещения сторожа.	п. 35 п/п. «д» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479.	15.11.2021г.	
9.	Вторая дверь из помещения актового зала открывается не по направлению выхода из здания детского сада на первом этаже.	п. 27 п/п «д» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479.	15.11.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 4 квартал 2021 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор ОНД и ПР по Туринскому ГО и Слобод-  
Туринскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской  
области

капитан внутренней службы Кайгородова Нина Ивановна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному  
надзору)



*Жай*  
(подпись)

«05» мая 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

*Каримова*  
(подпись)

Заведующий Каримова Э.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

«05» мая 2021г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.