

Слободо-Туринский муниципальный район
 Свердловской области
 Муниципальное казённое дошкольное
 образовательное учреждение
 «Ницинский детский сад «Колосок»
 623944, Свердловская область,
 Слободо-Туринский район,
 с. Ницинское ул. Советская, 27
 тел.8 (34361) 26-2-19
 e-mail: nitsinskiy.detskiysad@mail.ru
 от 03.06.2021 г.

**Отчёт об исполнении предписания № 24/1/1 от 05.05.2021 года
 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
 предотвращению угрозы возникновения пожара**

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по ПБ, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В тамбуре первого этажа при входе из помещения сторожа, в театральной комнате, а также в коридоре перед входом в пищеблок отсутствуют рассеиватели на 5 светильниках.	п.35 п/п «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479	15.11.2021	Устранено
2	В здании детского сада отсутствует эвакуационное освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479	15.11.2021	Устранено частично
3	Отсутствуют двери на левую и правую лестничную клетку 1-го и 2-го этажей в количестве 8 дверей и приспособления для самозакрывания, а также уплотнения в притворах.	п.16 п/п «д» п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479	15.11.2021	Смета составлена, согласована. Нет финансирования.
4	На эвакуационном выходе из русской комнаты размещены коробки.	п.16 п/п «ж» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением	15.11.2021	Устранено

		Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479		
5	Огнетушители №6,7,3,8,19 в помещениях детского сада расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя	п.406 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479	15.11.2021	Устранено
6	Из помещения сторожа на первом этаже двери эвакуационного выхода не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (двери закрыты на замок снаружи).	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479	15.11.2021	Устранено
7	Для подключения насоса в плавальном помещении используется удлинитель.	п.35 п/п «д» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479	15.11.2021	Устранено
8	Используется нестандартный электрический электронагревательный прибор для обогрева помещения сторожа.	п.35 п/п «д» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479	15.11.2021	Устранено
9	Вторая дверь из помещения актового зала открывается не по направлению выхода из здания детского сада на первом этаже.	п.27 п/п «д» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479	15.11.2021	Смета составлена, согласована. Нет финансирования.

Заведующий МКДОУ «Ницинский д/сад «Колосок»

