

Инициалы

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8а т.(343)312-44-09 ф.(343)312-44-08 E-mail: gu@mchs96.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Туринского городского
округа, Слободо - Туринского муниципального района**

(наименование органа государственного надзора)

623930, Свердловская область, с. Туринская Слобода, ул. Северная, 30 А, тел. (343) 61 2-22-49,
E-mail: tond-Turinsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
«Ницинский детский сад «Колосок»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Сабурова А.С. Отделение надзорной деятельности Ту- № 2
ринского городского округа, Слободо - Ту-
ринского муниципального района управ-
ления надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления
МЧС России по Свердловской области
(наименование органа ГПН)

от « 01 » февраля 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 15 мин.

« 06 » марта 2018 г. по 14 ч 15 мин. « 07 » марта 2018 г.
проведена проверка

Старший инспектор ОНД и ПР Туринского ГО, Слободо - Туринского МР УНД и ПР
капитан внутренней службы Кайгородова Нина Ивановна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
«Ницинский детский сад «Колосок» с. Ницинское, ул. Советская, 27
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующая Серкова Альбина Леонидовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствует проектная документация автоматической пожарной сигнализации	ст. 83 ФЗ-123 Технический регламент. п.1	01.12.2018 г.	
2	Уклон наружных лестниц второго и третьего эвакуационного выхода со второго этажа здания детского дошкольного учреждения более 45°	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы. п. 5.2.16.	01.12.2018 г.	
3	Второй и третий эвакуационный выход со второго этажа наружной открытой лестницы ширина проступи менее 0,2 м.	СП 1.1330.2009 г. Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы. п. 5.2.16.	01.12.2018 г.	
4	Имеющаяся инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Правила противопожарного режима в РФ п. 2	01.12.2018 г.	
5	Руководитель не обеспечивает испытание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии и не организует испытание 1 раз в 5 лет.	Правила противопожарного режима в РФ п.24	01.12.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответствен-

ности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в декабре 2018 г.
(квартал, месяц).

Старший инспектор ОНД и ПР Туринского ГО, Слободина Турина
ринского МР УНД и ПР Кайгородова Нина Ивановна
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Ткач
(подпись)

«07» марта 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Сервис
(подпись)

Защитников Сервис
(должность, фамилия, инициалы)

«07» марта 2018 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Звезда

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8а т.(343)312-44-09 ф.(343)312-44-08 E-mail: gu@mchs96.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Туринского городского
округа, Слободо - Туринского муниципального района**

(наименование органа государственного надзора)

623930, Свердловская область, с. Туринская Слобода, ул. Северная, 30 А, тел. (343) 61 2-22-49,
E-mail: tond-Turinsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Министерство Российской Федерации

Предписание № 3/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
«Ницинский детский сад «Колосок»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Сабурова А.С. № 3

Отделение надзорной деятельности Ту-
ринского городского округа, Слободо - Ту-
ринского муниципального района управле-
ния надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления
МЧС России по Свердловской области
(наименование органа ГПН)

от « 01 » февраля 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.
« 06 » марта 2018 г. по 17 ч 00 мин. « 07 » марта 2018 г.

проведена проверка
Старший инспектор ОНД и ПР Туринского ГО, Слободо - Туринского МР УНД и ПР
капитан внутренней службы Кайгородова Нина Ивановна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
«Ницинский детский сад «Колосок» п. Звезда, ул. Новая, 1

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующая Серкова Альбина Леонидовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствует проектная документация автоматической пожарной сигнализации	ст. 83 ФЗ-123 Технический регламент. п.1	01.12.2018 г.	
2	Имеющаяся инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Правила противопожарного режима в РФ п. 2	01.12.2018 г.	
3	При эксплуатации печей к работе допущен кочегар Кропычев В.П. не прошедший специальное обучение и не получивший соответствующее квалификационное удостоверение.	Правила противопожарного режима в РФ п. 83	01.12.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в декабря 2018 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор ОНД и ПР Туринского ГО, Слободо-Туринского МР УНД и ПР Кайгородова Нина Ивановна
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Жау
(подпись)

«07» марта 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Сергей
(подпись)

Захаров

Сергей А.
(должность, фамилия, инициалы)

«07» марта 2018 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.